

取得四级承装修试许可证，可以从事 35kV 以下电压等级电力设施的安装、维修或者试验活动。

承装（修、试）电力设施许可证所需设备

承试类 四级

序号	机具设备名称	单位	数量	规格	型号
一	高压发生设备				
1	直流高压发生器	套	1	DC: 120kV/2mA	ZQZGF-120/2
2	工频耐压试验装置	套	1	AC: 30kVA/50kV	ZQYDJ-30/50
3	工频耐压试验装置	套	1	AC:6kVA-10kVA/50kV	ZQYDJ-10/50
4	变频串联谐振试验成套装置	套	1	75kVA/75kV/1A 30~300Hz	ZQXZ-75/75
5	感应耐压试验装置	套	1	5kVA/360V 150Hz	ZQSBF-5/360
二	电气测量仪器				
1	高压介质损耗测试仪	台	1	1、介质测量精度为 1% 2、电容量精度为 0.5% 3、抗干扰变频	ZQJS--IV
2	三相继电保护测试仪	台	1	三相电压电流各 2 组	ZQJB-802
3	回路电阻测试仪	台	1	DC: $\geq 100A$	ZQHL-100A
4	互感器伏安特性测试仪	台	1	500V/5A	ZQFA-II
5	接地电阻测试仪	台	1		ZQ2571
6	变压器直流电阻测试仪	台	1	DC: $\geq 10A$	ZQZZ-10A
7	变压器变比测试仪	台	1	数字式 0.5 级	ZQBC-IV
8	断路器特性测试仪	台	1		ZQGK-IV
9	绝缘电阻测试仪	台	1	DC: 0~5000V 200G(Ω) 短路电流 $\geq 3mA$	ZQ5000
三	常用仪器仪表				

1	兆欧表	只	1	DC: 2500V	ZQ2671
2	兆欧表	只	1	DC: 500V	ZQ2670
3	数字式双钳相位伏安表	只	1	测量电流 1mA~5A	SMG2000B

备注：以上配置方案可供参考，查看过程中有任何疑问，请您致电：

027-81310188