

取得二级承装修试许可证，可以从事 330 kV 以下电压等级电力设施的安装、维修或者试验活动。

## 承装（修、试）电力设施许可证所需设备

### 承试类 二级

序号	机具设备名称	单位	数量	规格	型号名称
一	高压发生设备				
1	直流高压发生器	套	1	DC: 250kV/5mA	ZQZGF-250/5
2	工频耐压试验装置	套	1	AC: 10kVA/100kV	ZQYDJ-10/100
3	工频耐压试验装置	套	1	AC: 5kVA/50kV	ZQYDJ-5/50
4	变频串联谐振试验成套装置	套	1	2000kVA/400kV/5A 30~300Hz	ZQXZ-2000/400
5	感应耐压试验装置	套	1	5kVA/360V 150Hz	ZQSBF-5/360
二	电气测量仪器				
1	高压介质损耗测试仪	台	2	1、介质测量精度为 1% 2、电容量精度为 0.5% 3、抗干扰变频	ZQJS-IV
2	回路电阻测试仪	台	2	DC: $\geq 100A$	ZQHL-200P
3	互感器伏安特性测试仪	台	1	2200V/5A	ZQFA-IV
4	接地电阻测试仪	台	1	异频法	ZQDW-3A
5	电容电感测试仪	台	1		ZQDR-III
6	接地导通测试仪	台	1	DC: 10A	ZQDT-10A
7	变压器直流电阻测试仪	台	2	DC: $\geq 10A$	ZQZZ-10A
8	变压器变比测试仪	台	1	数字式 0.5 级	ZQBC-IV
9	变压器绕组变形测试仪	台	1	频响法	ZQRZ-PZ
10	有载分接开关测试仪	台	1	$I \geq 1A$	ZQYZ-III
11	断路器特性测试仪	台	2		ZQGK-IV
12	氧化锌避雷器阻性电流测试仪	台	1		ZQYB-V
13	三相继电保护测试仪	台	2	三相电压电流各 2 组	ZQJB-1200
14	输电线路参数测试仪	台	1	异频法	ZQXL-Y

15	雷击计数器校验仪	只	1		ZQFD-X
16	绝缘电阻测试仪	台	2	DC: 0~5000V 200G( $\Omega$ ) 短路电流 $\geq 5\text{mA}$	ZQ5000
三	油、气试验仪器				
1	SF6 检漏仪	台	1	灵敏度 1ppmv	ZQXP-1A
2	SF6 气体微水测试仪	台	1		ZQWS-III
3	SF6 气体密度校验仪	台	1	精度 0.2 级 压力范围 0~1.0Mpa	ZQMD-V
4	绝缘油色谱仪	台	1		ZQYSP-S
5	绝缘油闭口闪点仪	台	1		ZQBS-IV
6	绝缘油微水仪	台	1	PPM 级	ZQYWS-II
7	绝缘油酸值测定仪	台	1		ZQYSZ-III
8	绝缘油 PH 测定仪	台	1		ZQYPH-III
9	绝缘油自动介质损耗测量仪	台	1		ZQYJS-V
10	绝缘油介电强度测试仪	台	1		ZQYN-III
四	常用仪器仪表				
1	兆欧表	只	2	DC: 2500V	ZQ2671
2	兆欧表	只	2	DC: 500V	ZQ2670
3	数字式双钳相位伏安表	只	2	测量电流 1mA~5A	SMG2000B

备注：以上配置方案可供参考，查看过程中有任何疑问，请您致电：**027-81310188**